

## ZERTIFIKAT

Der Firma

**Viessmann Werke GmbH & Co. KG**

Viessmannstraße 1  
35108 Allendorf

wird für das im Herstellwerk

**Faulquemont**

hergestellte Produkt

**Sonnenkollektoren**

vom Typ

**Vitosol 100-F-SV1A, Vitosol 100-F-SH1A**

die Konformität mit

**DIN EN 12975-1:2006-06**

**DIN EN 12975-2:2006-06**

**CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 11.04 (Stand: 2009-12)**

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: 011-7S1124 F**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-05-31.**

## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7S1124 F vom 2010-05-21

### **Technische Angaben**

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2009-11-23, 2010-05-06

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich.  
Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

ISFH - Institut für  
Solarenergieforschung GmbH  
Hameln/Emmerthal  
Am Ohrberg 1  
31860 Emmerthal

### **Prüfbericht(e)**

Nr. 40-09/KD von 2009-11-23  
Nr. 94-10/KQ von 2010-05-06